

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2022

DIRECCIÓN. Toltecas num.166, Col. Carola, Alcaldía Álvaro Obregón

ASUNTO. Reporte de mantenimiento de los elevadores A y B mes de agosto

ATENCIÓN. Comité de Administración y Vigilancia

Por medio de la presente le envié el reporte del mantenimiento de los elevadores A y B, correspondientes al mes de agosto.

El día viernes 12 de agosto se realizó el servicio de mantenimiento de los elevadores, en estos dos meses se ha ido mejorando el funcionamiento de sus elevadores tanto en la limpieza como en su funcionamiento, en ambos elevadores se requiere el cambio de contactos completos de las puertas de piso ya que en estos dos meses de mantenimiento se han encontrado los contactos rotos y puenteados de algunas puertas de algunos pisos, es importante realizar el cambio de estos contactos por su seguridad y mejor funcionamiento de sus elevadores.

También en ambos elevadores se requiere el cambio de las guías de las puertas de cabina ya que éstas al abrir y cerrar van teniendo mucho movimiento excesivo y esto ocasionaría que se dañarán algunas otras piezas de sus elevadores.

Estamos trabajando y poniéndole mucho empeño en sus elevadores para que tengan un excelente funcionamiento.

Sin más por el momento, quedo a sus completas ordenes para cualquier duda aclaración o comentario.

ATENTAMENTE

**JOSE ULISES HUERTA MACIAS
TECNICO ESPECIALIZADO**





